“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД
ул. "6-ти септември" № 27, тел. 044/62 34 65, факс 044/62 34 13
e-mail: viksliven@viksliven.com

ПРОТОКОЛ

за извършен химичен и микробиологичен анализ на проби питейна вода от гр.Сливен

взети на 01.04.2013г

ЗОНА № Населено място	ъчен свобо ден хлор	Ешер ихия коли	Коли форм и	ентерок оки	вкус	Цвят	Мирис	Мътност	Активна реакция	Амоние в йон	Хлори ди	Електро проводи мост	Манга н	Фосфа ти	Нитрит и	Желяз о
гр. Сливен	mg/l	KOE/m	KOE/ml						pH	mg/l	mg/l	мS cm(-1)	мg/l	mg/l	mg/l	мg/l
ЗОНА№ 1	0.4	0/100	0/100	0/100	приемлив	приемлив	приемлив	приемлива	6,5-9,5	0.5	250	2000	50	0,5	0.5	200
Детска Ясла№12	0,4	0	0	0	приемлив	приемлив	приемлив	0	8,03	0	3,1	358	18	0,2	0,005	16
б-ца Царица Йоана	0,3	0	0	0	приемлив	приемлив	приемлив	0,5	8,04	0,002	2,1	365	9	0,1	0,003	10
бисто При Хачо	0,3	0	0	0	приемлив	приемлив	приемлив	0,5	8,05	0	2,2	366	10	0	0,006	14
маркет Мерканто	0,2	0	0	0	приемлив	приемлив	приемлив	0,5	8,04	0	2,3	368	6	0,2	0,004	77
каравана Хермес	0	0	0	0	приемлив	приемлив	приемлив	0,5	7,87	0	2,4	425	1	0,1	0,002	5
Кооп. Пазар	0,4	0	0	0	приемлив	приемлив	приемлив	0	8,02	0	2,6	371	12	0,1	0,004	10
Детска Ясла №9	0,3	0	0	0	приемлив	приемлив	приемлив	0,5	8,04	0	2,6	368	13	0,1	0,004	11
Технически у-тет	0,3	0	0	0	приемлив	приемлив	приемлив	0,5	8,05	0	2,8	367	10	0,1	0,004	14
Д. Градина Еделвайс	0,2	0	0	0	приемлив	приемлив	приемлив	1	8,05	0	2,5	368	32	0,1	0,006	11
Хлебозавод Деметра	0,2	0	0	0	приемлив	приемлив	приемлив	0	8,05	0	2,1	369	13	0,1	0,003	11
							Извършили анализите: инж. В. Иванова и инж. В.Тодорова									