

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД

ПРОТОКОЛ

от физикохимично и микробиологично изследване на питейна вода в Лаборатория за контрол на питейната вода

Дата	№ на проба	Зона	Населено място пункт	Показатели											
				физикохимични								микробиологични			
				цвет	вкус	мирис	мътност	рН	Електропроводимост	манган	амониев йон < 0,5 mg/l	нитрити 0,001 mg/l	хлор-остат. 0,3-0,4	Ешерихия коли 0/100	Коли форми 0/100
приемлив	приемлив	приемлив	< 1,5mg/l	6,5 - 9,5	2000mS/sm ⁻¹	50µg/l									
03.06.13г	359	1	гр.Сливен, Клуцохор	приемл.	приемл.	приемл.	< 1	7,85	368	3	0,009	0,001	0,2	0	0
03.06.13г	360	1	гр.Сливен,Булаир	приемл.	приемл.	приемл.	< 1	7,87	376	2	0,006	0	0,3	0	0
03.06.13г	361	1	гр.Сливен,Великокн.	приемл.	приемл.	приемл.	< 1	7,89	378	2	0,015	0	0,2	0	0
03.06.13г	362	1	гр.Сливен,П.Хитов	приемл.	приемл.	приемл.	< 1	7,92	385	0	0,029	0	0,1	0	0
03.06.13г	363	1	гр.Сливен,Сини кам.	приемл.	приемл.	приемл.	< 1	7,6	472	0	0,021	0	0	0	0
03.06.13г	364	1	гр.Сливен,Кооп. Паз.	приемл.	приемл.	приемл.	< 1	7,91	374	3	0,015	0	0,25	0	0
03.06.13г	365	1	гр.Сливен,Д.Груев	приемл.	приемл.	приемл.	< 1	7,94	386	5	0,051	0	0,1	0	0
03.06.13г	367	1	гр.Сливен,техн.у-т	приемл.	приемл.	приемл.	< 1	7,97	385	3	0,007	0	0,1	0	0
03.06.13г	368	1	гр.Сливен,Дружба	приемл.	приемл.	приемл.	< 1	7,97	379	2	0,017	0	0,1	0	0
03.06.13г	338	1	гр.Сливен,Хлебозав.	приемл.	приемл.	приемл.	0,5	8,01	384	0	0,01	0	0,1	0	0

Извършил анализа:

Лаборант: инж. Ваня Тодорова

Лаборант: инж. Вал. Тодорова