

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН" ООД

ПРОТОКОЛ

от физикохимично и микробиологично изследване на питейна вода в Лаборатория за контрол на питейната вода

Дата	№ на проба	Зона	Населено място, пункт	Показатели															
				физикохимични													микробиологични		
				цвят	вкус	мирис	мътност	pH	Електропроводимост	манган	амониев йон	нитрити	нитрати	желязо	фосфати	хлориди	хлор-остат.	Е коли	колиформи
приемлив	приемлив	приемлив	< 1,5mg/l	6,5 - 9,5	2000mS/sm ⁻¹	50µg/l	< 0,5 mg/l	< 0,5 mg/l	50 mg/l	200µg/l	0,5mg/l	250mg/l	0,3-0,4	0/100	0/100				
02.12.13 г	662	1	гр.Сливен, Клуцохор	приемл.	приемл.	приемл.	0,5	8	370	1	0,02	<0,007	1,74	23	0,01	26,2	0,1	0	0
02.12.13 г	663	1	гр.Сливен, Булаир	приемл.	приемл.	приемл.	0,5	7,95	369	0	0,014	<0,007	7,85	73	0,01	23,9	0,3	0	0
02.12.13 г	664	1	гр.Сливен, Великокняжевска	приемл.	приемл.	приемл.	0,5	7,95	364	3	0,011	<0,007	2,09	20	0,01	23	0,3	0	0
02.12.13 г	665	1	гр.Сливен, Пан. Хитов	приемл.	приемл.	приемл.	0	7,95	368	0	0,002	<0,007	1,49	18	0	23,8	0,3	0	0
02.12.13 г	666	1	гр.Сливен, Сини камъни	приемл.	приемл.	приемл.	0	7,92	366	0	0,003	<0,007	2,05	22	0,08	23,8	0,2	0	0
02.12.13 г	667	1	гр.Сливен, Кооп. Пазар	приемл.	приемл.	приемл.	0,5	7,92	365	2	0	<0,007	2,03	27	0,1	23,5	0,4	0	0
02.12.13 г	668	1	гр.Сливен, Даме Груев	приемл.	приемл.	приемл.	0	7,93	364	1	0,006	<0,007	2,4	33	0,02	20,5	0,3	0	0
02.12.13 г	669	1	гр.Сливен, Техн. У-т	приемл.	приемл.	приемл.	0	7,92	367	3	0,032	<0,007	2,29	24	0	24,1	0,1	0	0
02.12.13 г	670	1	гр.Сливен, Дружба	приемл.	приемл.	приемл.	0	7,92	362	4	0,012	<0,007	1,63	18	0,01	23,9	0,3	0	0
02.12.13 г	671	1	гр.Сливен, Хлебозавод	приемл.	приемл.	приемл.	0,5	7,94	366	3	0	<0,007	1,3	23	0,01	22,9	0,2	0	0

Извършил анализа:

Лаборант: инж. Ваня Тодорова

Лаборант: инж. Вал. Тодорова