

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

## 1. Предмет, обект и описание на поръчката.

Предмет на настоящата поръчка е „Доставка на дизелов генератор на трифазен променлив ток с автоматичен старт и атмосфероустойчив шумозаглушен кожух“ за нуждите на „Специализирана болница за рехабилитация – Котел“, ЕООД, град Котел

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставките на стоки, осъществявани чрез покупка, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката, като инсталационни или монтажни работи, тестване на машини и съоръжения и други“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Описание: След проведена открита процедура по ЗОП и сключен договор с изпълнител, доставката ще бъде изпълнена.

## 2. Техническа спецификация и базови изисквания.

№ по ред	Техническа Спецификация (минимални технически изисквания)
	Дизелов Генератор на Трифазен променлив ток с Автоматичен Старт и Атмосфероустойчив Шумозаглушен Кожух
1	Максимална мощност в kW – в граници от 47 kW до 49 kW
2	Постоянна мощност в kW – в граници от 43 kW до 45 kW
3	Атмосфероустойчив шумозаглушен кожух
4	Контролен блок за управление на генератора
5	AVR табло с механична блокировка за автоматично включване/изключване на резервното захранване при отпадане/идване на мрежовото захранване
6	Външен прекъсвач
7	Охладителна течност
8	Система за подгряване на охладителната течност
9	Стартерната акумулаторна батерия да има капацитет, позволяващ стартиране минимум 6 пъти последователно
10	Устройство за подзаряд на акумулаторната батерия
11	Двигателят да еснабден с необходимите въздушни, горивни и маслени филтри и двигателно масло
12	Доставка до посочен адрес
13	Монтаж към изградената електрическа мрежа

14	Тестване, пускане в действие и протокол за въвеждане в експлоатация
15	Обучение представител на възложителя

### 3. Други Специфични Изисквания Към Дизелов Генератор.

- Предлаганият дизелов генератор трябва да бъде нов, неупотребяван и нерециклиран;
- Участникът следва да предложи гаранционен срок, който не може да бъде по-малък от 24 /двадесет и четири/ месеца или 1000 /хиляда/ работни часа от въвеждане в експлоатация на дизеловият генератор;
- През гаранционния период периодичната профилактика се извършва от доставчика;
- Дизел-генераторът да притежава необходимите документи съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) –паспорти, гаранционни карти, сертификати, декларации за съответствие и други. Всички документи трябва да са на български език.

### 4. Срок за изпълнение на поръчката.

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 3 /три/ месеца считано от датата на подписване на договора.

### 5. Стойност на поръчката.

Прогнозна стойност без ДДС на настоящата обществена поръчка е 15500 лв. без вкл. ДДС

Изготвил:  
Инж.Кирил Кирилов